

## Gospodarka Wodno-Ściekowa Gminy Głowaczów

### Tabelaryczne zestawienie wyników badań gruntów

#### Miejscowość: Miejska Dąbrowa

Lp.	Właściciel/Adres	Oczyszczalnia do 4 osób	Oczyszczalnia do 6 osób	Poziom wód Gruntowych (poniżej m p.p.t)	Rodzaj gruntu	Współczynnik Filtracji (m/h)	Klasa Przepuszczalności gruntu
1.	Miejska Dąbrowa 50 Dz.nr.108/4	1	-	3,5	Piasek średni	0,34	B
2.	Miejska Dąbrowa 45 Dz.nr. 90	1	-	4,0	Piasek gruby	0,34	B
3.	Miejska Dąbrowa 28 A Dz.nr.28/11	1	-	4,0	Piasek gruby	0,32	B
4.	Miejska Dąbrowa 54A Dz.nr.110/4	1	-	3,5	Piasek drobny	0,34	B
5.	Miejska Dąbrowa 55 A Dz.nr.110/5	-	1	3,0	Piasek średni	0,33	B
6.	Miejska Dąbrowa 56 Dz.nr.120/5+120/7+120/7	1	-	2,5	Piasek gruby	0,29	B
7.	Miejska Dąbrowa 56 B Dz.nr.118/2	1	-	4,0	Piasek gliniasty	0,34	B
8.	Miejska Dąbrowa 9 Dz.nr.12/1	-	1	2,5	Żwir	0,29	B
9.	Miejska Dąbrowa 6 A Dz.nr.38/1	1	-	3,5	Piasek gruby	0,34	B
10.	Miejska Dąbrowa Dz.nr.34/2+34/6	-	1	4,0	Piasek gliniasty	0,32	B
11.	Miejska Dąbrowa 39 Dz.nr.58/2	1	-	2,5	Piasek drobny	0,29	B
12.	Miejska Dąbrowa 3 Dz.nr.6/2	1	-	3,0	Piasek średni	0,33	B
13.	Miejska Dąbrowa 19 Dz.nr.51	1	-	4,0	Piasek gruby	0,32	B
14.	Miejska Dąbrowa 63 Dz.nr.189	1	-	3,5	Piasek drobny	0,34	B
15.	Miejska Dąbrowa 62 Dz.nr.188/2	1	-	4,0	Piasek drobny	0,37	B
16.	Miejska Dąbrowa 16A Dz.nr.17/10	1	-	3,5	Piasek średni	0,34	B
17.	Miejska Dąbrowa 16 Dz.nr.17/9	1	-	3,0	Piasek drobny	0,22	C

18.	Miejska Dąbrowa 14 Dz.nr.16/2	-	1	3,5	Piasek gliniasty	0,34	B
19.	Miejska Dąbrowa 21 Dz.nr. 24/1	1	-	4,0	Piasek drobny	0,34	B
20.	Miejska Dąbrowa 55 Dz.nr.110/10	1	-	4,0	Piasek średni	0,32	B
21.	Miejska Dąbrowa 1 Dz.nr.3/4	1	-	3,5	Piasek gliniasty	0,34	B
22.	Miejska Dąbrowa 7D Dz.nr.41	-	1	3,0	Piasek gliniasty	0,33	B
23.	Miejska Dąbrowa 20 Dz.nr. 23/7+23/6	1	-	2,5	Piasek gruby	0,29	B
24.	Miejska Dąbrowa 70 Dz.nr.7/2	-	1	4,0	Piasek gruby	0,34	B
25.	Miejska Dąbrowa 64 Dz.nr.74/2	1	-	2,5	Żwir	0,29	B
26.	Miejska Dąbrowa 25 Dz.nr.25/2	-	1	3,5	Piasek średni	0,34	B
27.	Miejska Dąbrowa61 Dz.nr.77/3	-	1	4,0	Piasek gliniasty	0,32	B
28.	Miejska Dąbrowa 27A Dz.nr.28/9	1	-	2,5	Żwir	0,29	B
29.	Miejska Dąbrowa 12 Dz.nr.14/3+14/2	1	-	3,0	Żwir	0,33	B
30.	Miejska Dąbrowa 10 Dz.nr.47/1	1	-	4,0	Piasek gliniasty	0,32	B
31.	Miejska Dąbrowa 29 Dz.nr.29/15	1	-	3,5	Piasek gliniasty	0,34	B

### Miejscowość: Kosny

Lp.	Właściciel/Adres	Oczyszczalnia do 4 osób	Oczyszczalnia do 6 osób	Poziom wód Gruntowych (poniżej m p.p.t)	Rodzaj gruntu	Współczynnik Filtracji (m/h)	Klasa Przepuszczalności gruntu
1.	Kosny 2 Dz.nr.89	1	-	3,5	Piasek drobny	0,34	B
2.	Kosny 9 Dz.nr. 63	1	-	4,0	Piasek gruby	0,34	B
3.	Kosny 19 Dz.nr.47+48	-	1	4,0	Piasek drobny	0,32	B
4.	Kosny 5 Dz.nr.201	1	-	3,5	Piasek średni	0,34	B
5.	Kosny Dz.nr.117	1	-	3,0	Piasek średni	0,33	B

